

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

Телефон/факс: 2637761/2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru.

ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14. e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru

ОКПО 01662074 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/362802001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511756

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Л. В. Ивнишская

«23» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4752 -Обп от 23 декабря 2022 г.



1. **Наименование и контактные данные заказчика:** Администрация Российского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области (ИНН 3626001359 ОГРН 1023601033940)

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, Репьевский район, с. Россоски, ул. Школьная, д. 1

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

4. **Место отбора/измерений:** Кран скважины по адресу: Воронежская область, Репьевский район, с. Россоски

5. Информация об отборе измерений

Дата и время отбора/измерений*: 20 декабря 2022г. с 08-30 до 09:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Анохина Т.А., глава администрации.

Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки)*: соответствуют НД., термосумка с хладоэлементами t+4°C.

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 20 декабря 2022г. 10:00

Проба отобрана в соответствии с: -

6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание*:** Акт отбора № 2829 п от 20 декабря 2022г.

цель исследований, основание*: ОМЧ, ОКБ, коли-фаги, Договор № 153/06/07 от 14 декабря 2022г.

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:** СанПиН 1.2.3685-21

8. **Код образца (пробы):** 4752-06п

9. **Лицо, ответственное за оформление паспортной части протокола:**

помощник врача по гигиене труда:

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Саврасова М.Н.

10. Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» (с изм. №1 МУК 4.2.2794-10; изм. №2 МУК 4.2.3690-21)

11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Сведения о поверке (аттестации)	Срок действия
1	Термостат суховоздушный ТС-80 М-2	743	-	Аттестат №37/22 от 25.03.22	до 24.03.23
2	Термостат суховоздушный ТС-80 М	5682	-	Аттестат №33/22 от 24.03.22	до 23.03.23

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям и приведены в технических записях лаборатории (ий)

13. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория с группой по проведению паразитологических исследований

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью), где это приемлемо	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	10	МУК 4.2.1018-01 п.8.1. (с изм. №1МУК 4.2.2794-10; изм. №2 МУК 4.2.3690-21)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.3. (с изм. №1МУК 4.2.2794-10; изм. №2 МУК 4.2.3690-21)
3	Колифаги	Бактериальные вирусы в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5. (с изм. №1МУК 4.2.2794-10; изм. №2 МУК 4.2.3690-21)

Код образца (пробы): 4752-06п

Образец поступил: 20 декабря 2022г. 10:00

Дата начала испытаний: 20 декабря 2022г. Дата окончания испытаний: 23 декабря 2022г.

14. Дополнительные сведения:

15. ФИО, должность проводивших (его) испытания (исследования), измерения:

Филиппова С.В., фельдшер-лаборант; Сидорова О.В., биолог

16. Лицо, ответственное за оформление результативной части протокола:

заведующий лабораторией -химик-эксперт
медицинской организации

Ильинская Л.В.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Окончание протокола